

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

OBO Bettermann Produktion
Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

IEC 60884-1:2002
IEC 60884-1:2002/AMD1:2006
IEC 60884-1:2002/AMD2:2013



Aktenzeichen: 248000-1520-0003 / 246758

File ref.:

Ausweis-Nr. 40044507

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2016-06-29

(letzte Änderung / updated 2019-03-06)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-1520-0003 / 246758 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*
2019-03-06

Datum / *Date*
2016-06-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044507.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044507.

Installationssteckdose, Haushalt ***Installation socket-outlet for household***

Typ(en) / *Type(s)*

STD-F0C RW1
STD-F0C ROR1
STD-F0C MZGN1
STD-F0C SRO1
STD-F0C SWGR1
STD-F0C AL1
STD-F0C RW2
STD-F0C ROR2
STD-F0C MZGN2
STD-F0C SRO2
STD-F0C SWGR2
STD-F0C AL2
STD-F0C RW3
STD-F0C ROR3
STD-F0C MZGN3
STD-F0C SRO3
STD-F0C SWGR3
STD-F0C AL3
STD-F0C8 RW1
STD-F0C8 ROR1
STD-F0C8 MZGN1
STD-F0C8 SRO1
STD-F0C8 SWGR1
STD-F0C8 AL1
STD-F0C8 RW2
STD-F0C8 ROR2
STD-F0C8 MZGN2
STD-F0C8 SRO2
STD-F0C8 SWGR2
STD-F0C8 AL2

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*

248000-1520-0003 / 246758 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2019-03-06

Datum / *Date*

2016-06-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044507.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044507.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

STD-F0C8 RW3

STD-F0C8 ROR3

STD-F0C8 MZGN3

STD-F0C8 SRO3

STD-F0C8 SWGR3

STD-F0C8 AL3

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

Zweipolig mit Mittenschutzkontakt
Two-poles with pin earthing-contact

Bauart

Französisches System (Normblatt 1 von NF C 61-314)
Belgisches System (Normblatt V von BNB C 61-112-1)
(CEE 7 Blatt V)

Kind of construction

French system (standard sheet 1 of NF C 61-314)
Belgian system (standard sheet V of BNB C 61-112-1)
(CEE 7 sheet V)

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Anbringungsart
Method of mounting

Einbau
Built-in

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / File ref.

248000-1520-0003 / 246758 / TL6 / ZI

letzte Änderung / updated

2019-03-06

Datum / Date

2016-06-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044507.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044507.

Ausführung(en)

Mit Shutter.

Mit schraubenlosen Anschlussklemmen.

Zubehöerteile für den wahlweisen Anschluss über „Wieland Steckverbinder GST-18i3“:

- Buchsenteil-Adapter Typ BTA-SKS S1 SW und BTA-SKS S1 W
- Steckerteil-Adapter Typ STA-SKS S1 SW und STA-SKS S1 W
- Verbinder Typ VB-SKS S

Die Serie Connect 45 ist geeignet zum Einbau in den Kabelkanal Typ „Rapid 45“ von OBO Bettermann oder zum Einbau in einen Ausschnitt:

- 1-fach Steckdose 40,5 x 40,5 mm (Wandstärke 4,0 mm)
- 2-fach Steckdose 40,5 x 85,5 mm (Wandstärke 4,0 mm)
- 3-fach Steckdose 40,5 x 130,5 mm (Wandstärke 4,0 mm)

Die Serie Connect 80 ist geeignet zum Einbau in den Kabelkanal Typ „Rapid 80“ von OBO Bettermann.

Die Steckdosen erfüllen die zusätzlichen Anforderungen gemäß nationaler Norm NF C 61-314 (2008).

Anmerkung:

Die Verwendung der Steckdosen ist nur zulässig in Ländern, die diese Steckdosensysteme nutzen.

Zusätzliche nationale Anforderungen müssen beachtet werden.

Construction(s)

With shutter.

With screwless terminals.

Accessories for optional connection via "Wieland connector GST-18i3":

- Socket-adaptor type BTA-SKS S1 SW and BTA-SKS S1 W
- Plug-adaptor type STA-SKS S1 SW and STA-SKS S1 W
- Connector type VB-SKS S

The series connect 45 is suitable for built-in at the cable trunking type "Rapid 45" from OBO Bettermann or for built-in in a cutout of:

- 1-fold socket-outlet 40,5 x 40,5 mm (wall thickness 4,0 mm)
- 2-fold socket-outlet 40,5 x 85,5 mm (wall thickness 4,0 mm)
- 3-fold socket-outlet 40,5 x 130,5 mm (wall thickness 4,0 mm)

The series connect 80 is suitable for built-in at the cable trunking type "Rapid 80" from OBO Bettermann.

The socket-outlets fulfil the additional requirements according to national standard NF C 61-314 (2008).

Remark:

The use of the socket-outlets is only permitted, in countries which use these systems.

Additional national requirements must be considered.

Fortsetzung siehe Blatt 5 /
continued on page 5

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40044507 5

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*

248000-1520-0003 / 246758 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2019-03-06

Datum / *Date*

2016-06-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044507.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044507.

Weitere Angaben siehe Anlage

100, 200 vom 2019-03-06

Further information see appendix

100, 200 dated 2019-03-06

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet TL6

Section TL6

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*

248000-1520-0003 / 246758 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2019-03-06

Datum / *Date*

2016-06-29

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044507.

This supplement is part of the Certificate No. 40044507.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/ <i>Reference</i>	OBO Bettermann
30017004	Hungary Kft.
	Alsóráda 2
	2347 BUGYI
	UNGARN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*

248000-1520-0003 / 246758 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2019-03-06

Datum / *Date*

2016-06-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40044507.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40044507.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.