

List technických údajů

Uzemňovací svorka s upevňovacím závitem

Objednací číslo: 6404006



Uzemňovací svorka k upevnění vodiče pro vyrovnání potenciálů na kabelový nosný systém. Závitový kolík M12 s výřezem. Vhodná pro vodiče o průřezu 4–50 mm².



CuZn
37 Mosaz

Kmenová data

Objednací číslo	6404006
Označení 1	Uzemňovací svorka
Označení 2	s upevňovacím závitem M6
Výrobce	OBO
Rozměr	4-50mm ²
Barva	mosazná
Materiál	mosazi
Nejmenší prodejní množství	50
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	3,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,0777 kg COe / 1 Kus

Rozměry

Rozměr L	0,87 in
Rozměr L	22 mm
Rozměr I	8 mm

List technických údajů

Uzemňovací svorka s upevňovacím závitem

Objednací číslo: 6404006



Technické údaje

Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ano
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Závit	M6
S příslušenstvím pro šrouby	Ne
průřez	50 mm ²
Nerezová ocel, mořená	Ne
Velikost klíče	18
Způsob spojení	s čepem/otvorem