# List technických údajů

## Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKL 200 FT

## Objednací číslo: 6232102

Kabelový žebřík pro velká rozpětí s výškou bočnice 200 mm.
Spojky typu WRV 200 je nutné zvlášť objednat.
Magnetický útlum stínění bez víka 10 dB, s víkem 15 dB.

| | |
|---|---|
| St | Ocel |
| FT | žárově zinkováno ponorem |

### Kmenová data

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 6232102 |
| Typ | WKL 2020 FT |
| Označení 1 | Kabel. žebř. pro velká rozpětí |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 200x200x6000 |
| Materiál | Ocel |
| Povrch | žárově zinkováno ponorem |
| Norma pro povrch | DIN EN ISO 1461 |
| Nejmenší prodejní množství | 6 |
| Množstevní jednotka | m |
| Hmotnost | 1320 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 ks |

# List technických údajů

## Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKL 200 FT

## Objednací číslo: 6232102

### Rozměry




| | |
|---|---|
| Rozměr | 200x200 |
| Délka | 6 000 mm |
| Délka | 6 000 ft |
| Šířka | 200 mm |
| Výška | 200 mm |
| Rozměr B | 200 mm |
| Rozměr L | 6 000 mm |
| Šířka výřezu, příčka | 17,00 |

### Technické údaje

| | |
|---|---|
| Provedení příček | Profil neděrovaný |
| Zachování funkčnosti | Ne |
| Užitečný průřez | 344 cm² |
| Užitečný průřez | 34400 mm² |
| Nerezová ocel, mořená | Ne |
| Děrování bočnice | Ano |
| Provedení pro velká rozpětí | Ano |
| tloušťka bočnice | 2,5 mm |

# List technických údajů

## Kabelový žebřík pro velká rozpětí WKL 200 FT

## Objednací číslo: 6232102

### Zatížení

| | |
|---|---|
| Použitelné vzdálenosti podepření, min. | 6 m |
| Použitelné vzdálenosti podepření, max. | 10 m |
| Vzdálenost podpěr 6,0 m | 3 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 7,0 m | 2,5 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 8,0 m | 2 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 9,0 m | 1,4 kN/m |
| Vzdálenost podpěr 10,0 m | 1,4 kN/m |




**Zatěžovací diagram kabelového žebříku pro velká rozpětí typu WKL 200**

1. Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem
2. Rozpětí podpěr v mm
3. Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m
4. Schéma zatížení při zkušební metodě

— Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm

— Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením